

ATO AMBIENTE CL 2 – AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

Sede legale : Piazza San Francesco s.n. – 93012 GELA (CL)

Partita iva 01663680856 – CCIAA REA CL 89797

SEQUESTRO 321 cpp GIP TRIBUNALE DI GELA 426/22 DEL 26/7/2022

DELIBERA N. 7 del 26/10/2022 degli AA.GG. – Sequestro GIP 426/22 – Tribunale di GELA

Oggetto : Esplosione torcia presso TIMPAZZO – Individuazione responsabile

Questo Amministratore giudiziario prende atto di quanto riferito dall'Ingegnere Giuseppe Rosario Messina, circa l'esplosione di una Torcia di Biogas, presso la Discarica denominata Timpazzo, in data 24/10/22.

Nonostante gli interventi straordinari effettuati dalla Ditta CONVECO di Brescia su tale torcia e la conseguente realizzazione di By Pass effettuata, il perdurare del cattivo funzionamento della Torcia di biogas ha portato ad una esplosione della stessa.

Preso atto delle dimissioni del collega Prof. Ing. Vagliasindi in data 25/10/2022, lo scrivente A.G. deve intervenire con la squadra di tecnici a disposizione, individuata nelle figure di Ing. Messina Giuseppe e Riccardo Tenti.

In data 25/10/2022 lo scrivente incaricava i sopradetti tecnici ad attuare le misure urgenti per ovviare a quanto successo.

A tal fine i 2 ingegneri hanno già preso contatti con la Ditta CONVECO per provvedere, con urgenza, agli interventi da effettuare.

La Ditta Conveco è stata regolarmente soddisfatta nelle richieste finanziarie, avendo questa A.G. provveduto al pagamento tramite bonifico delle fatture n. 695 e 696 del 30/9/22 post-intervento.

Una serie di contatti e call-conference fra gli Ingegneri ed il collega Vagliasindi non hanno portato alla soluzione del problema, anzi hanno aggravato la situazione, in relazione al t

ipo di intervento effettuato se confacente all'impianto.

Questo A.G. ha 3 compiti immediati :

- 1) Ripristinare la funzionalità dell'impianto ;
- 2) Verificare cosa è realmente accaduto ;
- 3) Contestare il lavoro effettuato dalla Ditta Conveco srl

TUTTO CIO' PREMESSO

Questo amministratore Giudiziario, nel pieno dei suoi poteri e singolarmente (giuste dimissioni Ing. Vagliasindi), con la presente determinazione provvede :

- 1) Incaricare la Conveco srl a ripristinare il funzionamento della Torcia esplosa in data 24/10/2022;
- 2) Affidare ai tecnici di fiducia dell'Ato Cl2 in convenzione (Tenti e Messina) a seguire la vicenda ;
- 3) Riservarsi di citare ai danni chi ha prodotto tale incresciosa situazione.

**Ufficio degli Amministratori Giudiziari
ATO CL 2
Dr. C. Blancato - Prof. F. Vagliasindi
Sequestro GIP - GELA 426/22
TRIBUNALE GELA**

